

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA  
ul. Kańsko 1  
78-520 Złocieniec  
tel./fax 0-94-36-71-222

Złocieniec, 9 czerwca 2009 roku.

Ko. Ksk. ....../2009

**do wszystkich Oferentów**

***Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
nr 2/2009 w trybie przetargu nieograniczonego  
na rozbudowę pomieszczeń Działu Rehabilitacji***

## **ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA**

W odpowiedzi na przesłane zapytania przez "Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Montażowych" Szymczak Wiktoria, Drawsko Pom. w dniu 8.06.2009r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **rozbudowę pomieszczeń Działu Rehabilitacji** Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieniu (zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych), udziela odpowiedzi:

1. Podczas wykonywania prac instalacyjnych występuje montaż grzejników a także zaworów grzejnikowych termostatycznych i stopowych na powrotach.  
Grzejniki mają być z podejściem dolnym.  
Moc cieplna grzejników jest podana na rysunkach załączonych do SIWZ (zał nr 3 do SIWZ)
2. Urządzenia do hydroterapii są w posiadaniu Inwestora, dokumentacja techniczna zostanie dołączona do Umowy. Istnieje możliwość zapoznania się z ww. dokumentacją na miejscu u Inwestora.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty częściowej po złożeniu faktur przejściowych. Zapłata nastąpi po realizacji umowy i podpisaniu przez obie strony końcowego protokołu odbioru robót.
4. Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

**W związku z powyższym:**

1. Poprawiono „Kosztorys – zał nr 4 do SIWZ” w następujący sposób:

W branży Instalacje sanitarne dodano pozycję 24:

24 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Przy montażu grzejników należy przewidzieć montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych i stopowych na powrotach.

2. Zmieniono termin składania ofert – ulega zmianie ust. VI p.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

”1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem jak p.I SIWZ należy złożyć do dnia **18.06.2009r.** do godz. **9:00** w Sekretariacie Zamawiającego, tel./fax 0-94-36-71-222.”

3. Zmieniono termin otwarcia ofert – ulega zmianie ust. VII p.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

” 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu **18.06.2009r.** o godz. **10:00** w Świetlicy znajdującej się w budynku Szpitala.”

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

W załączeniu

1. Kosztorys - załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia