

Ks. Ksk./2009

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty
zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
z postępowania*

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez: Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **rozbudowę pomieszczeń Działu Rehabilitacji w celu przystosowania ich na gabinety do hydroterapii znak 2/2009** w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty:

numer oferty **2**
firma (nazwa) Zakład Ogólnobudowlany
 Dekarstwo - Blacharstwo
 Maciej Szyber
adres 74-320 Barlinek
 ul. Gorzowska 51
cena: **151.065,18 zł**

Uzasadnienie wyboru:
najniższa cena

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli – w załączeniu:

- 1) Druk ZP-12 – Zbiorne zestawienie ofert
- 2) Druk ZP- 21 – Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający zawiadamia, że zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:

numer oferty **1**
firma (nazwa) Usługowy Zakład Ogólnobudowlany
 Ludwik Sikora
adres 78-520 Złocieniec
 ul. Świerkowa 15

Uzasadnienie faktyczne:

Przyczyną odrzucenia oferty jest fakt, iż oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ (ust. IV, pkt 4) wymagał dołączenia do oferty kosztorysu, który jest podstawą do określenia ceny kosztorysowej, zgodnego z zakresami robót określonych w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ). Dokumentacja ta określa szczegółowy zakres robót oraz wymagane materiały, które mają być użyte do wykonania zamówienia.

Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił albowiem w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym w:

1. Branża budowlana
w poz. 350 przewidział wywiezienie gruzu w ilości 78 m³, podczas gdy przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ w poz. 35d.7 przewidywał 144 m³;
2. Branża - instalacje elektryczne
w poz. 430 mechaniczne wykucie wnek gł. do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej przewidział 1szt., podczas gdy przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ w poz. 8 przewidywał 1 m³;
3. Branża - instalacje sanitarne
 - w poz. 550 przewidział rurociągi miedziane o śr.zew. 12 mm, podczas gdy przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ w poz. 1 d.1 przewidywał rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm;
 - w poz. 560 przewidział rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm, podczas gdy przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ w poz. 2 d.1 przewidywał rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm;
 - w poz. 570 przewidział rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm, podczas gdy przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ w poz. 3 d.1 przewidywał rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm;
 - w poz. 590 przewidział podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm, podczas gdy przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ w poz. 5 d.1 przewidywał podejście dopływowe o śr.zew. 20 mm;
 - w poz. 600 przewidział podejście dopływowe do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym, gumowym w oplocie, podczas gdy przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ w poz. 6 d.1 przewidywał podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur;
 - w poz. 710 przewidział lutowanie miękkie, podczas gdy przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ w poz. 17 d.1 przewidywał lutowanie twarde;
 - w poz. 750 przewidział wykonanie i montaż kompensatora U-kształtowego z kształtek i rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 35 mm, podczas gdy przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ w poz. 21 d.1 przewidywał podejście do pionu c.o.o śr.zew. 35 mm;
 - w poz. 760 przewidział wykonanie i montaż kompensatora U-kształtowego z łuku i kształtek miedz. o średnicy zewn. 15mm, podczas gdy przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ w poz. 22 d.1 przewidywał rury przyłączone o śr. zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach;
 - w poz. 770 przewidział wykonanie próby szczelności instalacji w ilości 1m, podczas gdy przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ w poz. 23 d.1 przewidywał próbę szczelności całej instalacji c.o.;
4. Wyliczona wartość w kosztorysie ofertowym wynosi 107.646,90 zaś wartość netto w ofercie została podana w wysokości 107.641,06.

Uzasadnienie prawne:

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

z upoważnienia Dyrektora
Kierownik
Działu Admin.-Gosp.
mgr inż. Krzysztof Jach

oznaczenie sprawy 2/2009

DRUK ZP-12

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA
W ZŁOCIŃCU
ul. KAŃSKO 1
78-520 ZŁOCIENIEC

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu*

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
1.	Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Ludwik Sikora 78-520 Złocieniec Ul. Świerkowa 15	131.322,05					
2.	Zakład Ogólnobudowlany Dekarstwo – Blacharstwo Maciej Szyber 74-320 Barlinek ul. Gorzowska 51	151.065,18					
3.	Zakład Projektowo-Budowlany „PROBUD” mgr inż. Leszek Worsowicz 78-513 Oleszno ul. Parkowa 4/1	167.445,66					

* - niepotrzebne skreślić

Władysław Peciukonis
(podpis osoby sporządzającej protokół)

22.06.2009r. Krzysztof Jach
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

oznaczenie sprawy 2/2009

DRUK ZP-21

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA
W ZŁOCIĘNCU
ul. KAŃSKO 1
78-520 ZŁOCIENIEC

Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium cena	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Razem
2.	300,00					300,00
3.	270,00					270,00

Władysław Peciukonis
(podpis osoby sporządzającej protokół)

22.06.2009r. Krzysztof Jach
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)